

6-QW-150放电曲线

阶段时间	模式	电流(A)	电压(V)
000:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.814
001:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.521
002:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.462
003:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.415
004:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.379
005:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.344
006:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.308
007:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.272
008:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.231
009:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.185
010:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.141
011:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.097
012:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.056
013:00:00.0	恒流放电	-7.5	12.005
014:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.954
015:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.898
016:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.838
017:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.769
018:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.688
019:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.583
020:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.438
021:00:00.0	恒流放电	-7.5	11.054
021:03:25.3	恒流放电	-7.5	10.5

